HORMIGON ARMADO s/EHE-CTE	HORMIGÓN								ACERO B 500 S B 500 T		
	CONTROL		CARACTERÍSTICAS	Cemento tipo s/RC-08 CEM II/A-P 32,5 UNE80301:96					NIVEL Normal	RECUBRIMIENTOS	
Elemento	Nivel	Pers. trans/ Accid	Tipo según Artículo 8.2.2	Resist.(N/mm2) 7 dias	28 dias	Relación Agua/Cem.	Contenido Cem.(kN/m3)	Contenido Agua(L/m3)	Pers. trans/ Accid.	Mínim	Nominal
CIMENTACION	Estad.	1,5/ 1,3	HA-25/P/40/IIa	16,25	25,0	<0,55	>3,00	<165	1,15/ 1,0	30	40
PILARES	Estad.	1,5/ 1,3	HA-25/P/20/IIb	16,25	25,0	<0,50	>3,00	<150	1,15/ 1,0	30	40
FORJAD./VIGAS	Estad.	1,5/ 1,3	HA-25/P/20/IIb	16,25	25,0	<0,50	>3,00	<150	1,15/ 1,0	30	40
MUROS	Estad.	1,5/ 1,3	HA-25/P/20/IIa	16,25	25,0	<0,55	>3,00	<165	1,15/ 1,0	30	40
PISCINA	Estad.	1,5/ 1,3	HA-30/F/12/IV	19,50	30,0	<0,55	>4,00	<165	1,15/ 1,0	30	40
EJECUCION	Normal		Permanente=1,35	Permanente de valor no constante=1,50					Variable=1,50		

0 50 1 50 2 50 3 50 4 50 5

CIMENTACION Tensión Admisible Gadm = 20N/cm2 (a verificar)



VINCULACION CIMENTACION
SE REALIZARA MEDIANTE ARMADURA SIMILAR A LA DE LA RIOSTRA NUEVA EN TALADROS REALIZADOS EN CIMENTACION EXISTENTE RELLENOS CON RESINA EPOXI

DETALLE FOSO ASCENSOR



LA CIMENTACION – ZAPATAS Y RIOSTRAS – SE ADECUARAN EN PROFUNDIDAD A LAS NECESIDADES DEL FOSO DEL ASCENSOR – VER PLANO SECCIONES

RIOSTRA



Arm. sup.: 2 ø12
Arm. inf.: 2 ø12
Estribos: 1xø8 c/ 30

DETALLE ZONA ESCALONES



BARTOMEU NICOLAU MAYOL
ARQUITECTE
mauim@mauim.com
C. JOAN CRESPÍ 7 -PALMA 07004- 971213909

PROMOTOR: AJUNTAMENT BANYALBUFAR
PROJECTE: BASIC I EXECUCIÓ DE REFORMA I AMPLIACIÓ DE LA CASA DE LA VILA
SITUACIÓ: PLAÇA DE LA VILA N. 2 / CARRER AMARGURA N.1 BANYALBUFAR (MALLORCA) ILLES BALEARS
PLANOL: (PROJECTE) FONAMENTS I DETALLS

FASL (E)001
ESCALA 1:50 A1
REF. 2016/10
DATÀ GENER2017